



Wszystkie urządzenia opisane na rysunku jako kłapa ppoz. EI 120 lub EI60 wyposażone są w:  
- wyłącznik topikowy,  
- silownik elektryczny 24V,  
- wskaźniki krańcowe.  
(zamykanie kłapy następuje przy zaniku napięcia)

WS wentylator ścienny

|                       |  |        |               |              |
|-----------------------|--|--------|---------------|--------------|
| nazwa inwestycji:     | Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego |        |               |              |
| adres inwestycji:     | dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5   |        |               |              |
| projektant:           | mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94   |        |               | podpis:      |
| asystent projektanta: | mgr inż. Wojciech Więla  |        |               | podpis:      |
| sprawdzający:         | mgr inż. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/POOS/12   |        |               | podpis:      |
| temat rysunku:        | Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu-poziom 21,50   |        |               |              |
| branża:               | sanitarna  | data:  | czerwiec 2017 | stadium: PB  |
| rewizja:              | -  | skala: | 1:100         | nr rys.: WM7 |