


| LEGENDA | |
|---|---|
| CSP | Centrala sygnalizacji pożaru |
| WSP | Wyniesiony panel obsługi systemu sygnalizacji pożaru |
| | Adresowalna, optyczna czujka dymu. Instalowana w gnieździe. |
| | Czujka wielosensorowa optyczno-temperaturowa |
| | Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy |
| | Wskaźnik zadziałania |
| | Element kontrolno-sterujący - 2we/2wy |
| | Element kontrolno-sterujący - 4we/4wy |
| SAT | Sygnalizator konwencjonalny akustyczno-optyczny |
| SAT | Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnętrzny |
| | Detektor zasysający |
| | Zasilacz przeciwpożarowy 24V |
| | Centrala zamkmnięć przeciwpożarowych |
| UCS 1001 | Uniwersalna centrala sterująca w pętli adresowej |
| PO-1 | Przycisk oddymiania |
| PP-1 | Przycisk przewietrzania |
| | Centralka pogodowa |

Uwagi:
1. Minimalna odległość czujki od ściany i punktu oświetleniowego wynosi 0,5m.
2. Minimalna odległość czujki od punktu wentylacyjnego wynosi 1,5m.
3. W projekcie aranżacji lokalu należy zapewnić otwory rewizyjne w suficie podwieszonym dla elementów niewidocznych montowanych na stropie kontrukcyjnym, tj. czujek dymu, modułów wejść/wyjść systemu SSP.
4. W pomieszczeniach gdzie występują sufity pełne moduły we/wy oraz zasilacze montować pod sufitem podwieszanym.
5. Moduły we/wy oraz zasilacze na ciągach komunikacyjnych montować ponad sufitem podwieszanym.
6. Montaż instalacji zasysającej do szybów windowych uzgodnić z producentem urządzeń przed wykonaniem instalacji.
7. Wszystkie urządzenia opisane na rysunku jako klapa ppoż. wyposażone są w:
- wyzwalacz topikowy
- siłownik elektryczny 24V,
- wskaźniki krańcowe.
(zamknięcie klapy następuje przy zaniku napięcia)

Oznaczenia sterowań SSP:
K.D. - sterowanie kontrolą dostępu
T.D. - sterowanie trzymaczy drzwiowych
S.Z. - monitorowanie i sterowanie systemem zasysającym

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Pona 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 894, fax. 0 62 72 15 795
oraz biura: ul. Cięcia 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax. 071 78 28 794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522315

| | | | |
|---|---|---|---|
| nazwa inwestycji: | Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | | |
| adres inwestycji: | dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5 | | |
| projektant: specjalność instalacyjna: | mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12<br>uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | podpis: | |
| sprawdzający: specjalność instalacja | mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09<br>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. | podpis: | |
| asystent projektanta: | mgr inż. Adam Niezgódka | podpis: | |
| temat rysunku: | Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP - poz.10.32m | | |

| branża: | data: | stadium: | rewizja: | skala: | nr rys. |
|---|---|---|---|---|---|
| elektryczna | czerwiec 2017 | PB | - | 1:100 | SSP-04 |