



Jednostka zewnętrzna KL1 dla pom. 0.29.3 (wymiary 95x396/h1700,) Qchł nom=5,0kW (max 6,3kW) Pobór mocy elektr. max 2,45kW Zasilanie 230V/1F/50Hz Masa 65kg Jednostka wewnętrzna typ SK500 (230x1018/H364) Sterownik ścienny Zasilanie 230V/1F/50Hz	Jednostka zewnętrzna KL2 dla pom. 0.29.3 (wymiary 95x396/h1700,) Qchł nom=5,0kW (max 6,3kW) Pobór mocy elektr. max 2,45kW Zasilanie 230V/1F/50Hz Masa 65kg Jednostka wewnętrzna typ SK500 (230x1018/H364) Sterownik ścienny Zasilanie 230V/1F/50Hz	AGF1--agregat wody lodowej (wymiary 401x1100/H1880,) Qchł nom=145,7kW Pobór mocy elektr. 56,4kW Zasilanie 400V/3F/50Hz Masa 1453kg Ze zbiornikiem buforowym 500l modułem pompowym i kompletną automatyką
--	--	---

- LEGENDA:
- Instalacja centralnego ogrzewania
 - Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, aparatów grzewczo-wentylacyjnych
 - Instalacja wody lodowej
 - Grzejnik stalowy higieniczny

- UWAGA:
- klimatyzatory ściennie wyposażać należy w pompki skroplin
 - Dobór armatury, pomp obiegowych dla instalacji zasilania nagrzewnic i chłodu na etapie projektu wykonawczego

UWAGA:

Wszystkie elementy projektowe należy zweryfikować i uzupełnić na etapie projektu wykonawczego;

Ewentualne kolizje urządzeń, konstrukcji należy rozwiązać i wyeliminować na etapie projektu wykonawczego;

Wszystkie szczegóły i detale konieczne do prawidłowej realizacji obiektu należy opracować na etapie projektu wykonawczego;

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego										
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5										
projektant: <small>swobodny architekt</small>	mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94								podpis:		
asystent projektanta: <small>swobodny architekt</small>	mgr inż. Jakub Szulc								podpis:		
sprawdzający: <small>inżynier</small>	mgr inż. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/POOS/12								podpis:		
temat rysunku:	Instalacja centralnego ogrzewania i chłodu - rzut dachu - poziom 10,32										
branża:	sanitarna	data:	czerwiec 2017	stadium:	PB	rewizja:	-	skala:	1:100	nr rys.:	CO4