

Wszystkie urządzenia opisane na rysunku jako klapa ppoż. EI 120 lub EI60 wyposażone są w:
- wyzwalacz topikowy,
- siłownik elektryczny 24V,
- wskaźniki krańcowe.

(zamknięcie klapy następuje przy zaniku napięcia)

WS wentylator ścienny

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5	
projektant: branży sanitarnej:	mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94	podpis:
asystent projektanta: branży sanitarnej:	mgr inż. Wojciech Wieła	podpis:
sprawdzaj±cy: branży sanitarnej:	mgr inż. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/POOS/12	podpis:
temat rysunku:	Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu-poziom 13,32	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
sanitarna	czerwiec 2017	PB	-	1:100	WM5